

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3570а

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:				
Ковалев А.А.					23.06.21		10.00				
№ ТП		3570а		Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»		
Т-1	1250	№ руб	№ руб порядок	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)		% норм	%п/ав	235	235	235	410
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А				27	62,6	38,8	Ток в «0», (А)
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок	объект		улица	дом				
				1	1						
				2	2						
				3	3						
				4	4						
Т-2	1250	№ руб	№ руб порядок	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)		% норм	%п/ав	235	235	235	410
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А				96,2	72,7	91,5	Ток в «0», (А)
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок								

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4331

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:				
Ковалев А.А.					22.06.21		18.50				
№ ТП		4355		Достоевского, 211		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»		
Т-1	1000	№ руб порядок		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	240	240	240	420	
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			5	4	6	Ток в «0», (А)	
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок	объект	улица	дом					
				1	1						
				2	2						
				3	3						
				4	4						
Т-2	1000	№ руб порядок		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	240	240	240	420	
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			5	7	8	Ток в «0», (А)	
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок								

