Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3013

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							19.12.23		20.00	
№ ТП				3013	Широкая,19/1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			58	62	46	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			76	64	74	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3023

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							22.12.23		19.10	
№ ТП				3023	Ломоносова, 55		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	395
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			103	78	54	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	395
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			5	4	2	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3023

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							20.12.23		10.50	
№ ТП				3013	Ломоносова,55		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	400
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			89	76	51	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	400
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			8	14	12	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3199

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							21.12.23		18.50	
№ ТП				3199	Вертковская,21		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			60	90	91	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	409
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			110	95	100	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3200

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							21,12.23		18.50	
№ ТП				3200	Вертковская,125		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			50	80	81	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	409
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			110	95	100	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3296

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							20.12.23		19.30	
№ ТП				3296	Восход, 14		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			130	170	135	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			138	190	190	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3296

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							20.12.23		09.30	
№ ТП				3296	Восход, 14		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			261	168	174	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			101	235	120	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3389

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							20.12.23		18.00	
№ ТП				3389	Титова, 27		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250			«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			110	105	108	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1250			«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			305	330	360	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3389

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							22.12.23		09.30	
№ ТП				3389	Титова, 27		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250			«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			90	105	150	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1250			«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			215	250	280	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3425

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							21.12.23		18.30	
№ ТП				3425	Молодости, 17		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			217	206	201	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			97	86	79	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3454

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							19.12.23		21,00	
№ ТП				3454	Геодезическая, 7б		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			40	38	19	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			29	45	35	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3570а

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							19.12.23		18.00	
№ ТП				3570а	Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			126,7	99,9	107,9	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			69	92	97	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3570а

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							22.12.23		10.00	
№ ТП				3570а	Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			184	115,5	157,3	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			74	91	98	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3571

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							21.12.22		18.20	
№ ТП				3571	Станиславского, 18/1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250			«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			80	70	60	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1250			«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			30	40	35	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3770а

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							21.12.23		20,00	
№ ТП				3770а	Троллейная,21		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	390
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			75	56	68	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			183	167	133	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3812

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							19.12.23		19.40	
№ ТП				3812	Ударная 25/1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	392
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			65	57	59	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	392
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			68	67	76	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3992

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							21.12.23		19.15	
№ ТП				3992	1-я пер.Р.Корсак. 3/1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			97	93	65	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			0	0	0	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4129

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							21.12.23		18.00	
№ ТП				4129	Петухова 6/7		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			46	26	37,4	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			23	23,5	14	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4154

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							20.12.23		18.30	
№ ТП				4154	Крылова, 67а		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			255	213	240	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			255	250	220	Ток в «0», (А)
Т-3	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-3 А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			211	205	186	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4154

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							20.12.23		10.00	
№ ТП				4154	Крылова, 67а		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	380
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			340	290	315,4	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	380
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			217,5	251	196,4	Ток в «0», (А)
Т-3	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	380
Нагрузка, Т-3 А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			244,4	305,6	218,9	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4331

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							22.12.23		18.50	
№ ТП				4331	Стофато, 9		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	240	240	240	420
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			0	0	0	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	240	240	240	420
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			120	137	108	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4355

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							22.12.23		18.50	
№ ТП				4355	Достоевского, 211		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	240	240	240	420
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			25	24	26	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	240	240	240	420
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			5	7	8	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4489

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							22.12.23		18.00	
№ ТП				4489	Б.Богаткого, 185а		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	390
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			1	8	1	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	390
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			78	90	103	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4516

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							22.12.23		18.00	
№ ТП				4516	М.Ульяновой, 18а		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			53	57	72	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			43	66	41	Ток в «0», (А)

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-4775

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							22.12.23		20.00	
№ ТП				4775	Народная, 77		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	390
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			283	216	264	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1000		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	390
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			29	117	33	Ток в «0», (А)