

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:						
Щерба Б.И.					14.02.18		09.15						
№ ТП		3570А		Тихвинская,1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»				
Т-1	1250	№ руб	№ руб	№ руб порядок	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	406		
	№ пан				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			43,5	111,7	72,8	Ток в «0», (А)		
Нагрузка Т-1, А	5	1	2	3	объект	улица	дом						
					1	офисы	Тихвинская	1	12,8	10,2	34,3		
					2	ж/д	Тихвинская щ-1	1	12	10	13,5		
					3								
	5	4	1	2	3	ж/д	Тихвинская щ-2	1	18,7	48	25		
						1							
						2							
						3							
	5	4	1	2	3								
						1							
						2							
						3							
	Т-2	1250	№ руб	№ руб	№ руб порядок	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	238	238	238	412	
		№ пан				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, %,А			53,2	7,4	11,6	Ток в «0», (А)	
	Нагрузка Т-2, А	9	1	2	3	объект	улица	дом					
						1							
2						ж/д	Тихвинская щ-2	1	1,4	0,6	1		
3						офисы	Тихвинская	1	0	0	0		
9		4	1	2	3	ж/д	Тихвинская щ-1	1	26,6	6,8	10,6		
						1							
						2							
						3							
9		4	1	2	3								
						1							
						2							
						3							
9		4	1	2	3								
						1							
						2							
						3							

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:							
Щерба Б.И.					14.02.18		19.40							
№ ТП		3571		Тихвинская,1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»					
Т-1	1250	№ руб	№ руб	№ руб	№ руб	порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400	
	№ пан						«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			72	75	46	Ток в «0», (А)	
Нагрузка, Т-1, А	10	№ пан	№ руб	№ руб	№ руб	порядк	объект	улица	дом					
							1							
							2	ж/д	Станиславск ого щ-2	18/1	3	3	4	
							3							
	14	№ пан	№ руб	№ руб	№ руб	порядк	1							
							2							
							3							
							4	ж/д	Станиславск ого щ-1	18/1	69	72	42	
		№ пан	№ руб	№ руб	№ руб	порядк	1							
							2							
							3							
							4							
	Т-2	1250	№ руб	№ руб	№ руб	№ руб	порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
		№ пан						«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, %,А			0	0	0	Ток в «0», (А)
	Нагрузка, Т-2, А	6	№ пан	№ руб	№ руб	№ руб	порядк	объект	улица	дом				
								1						
2								ж/д	Станиславск ого щ-1	18/1	0	0	0	
3														
		№ пан	№ руб	№ руб	№ руб	порядк	1							
							2							
							3							
							4							
		№ пан	№ руб	№ руб	№ руб	порядк	1							
							2							
							3							
							4							
		№ пан	№ руб	№ руб	№ руб	порядк	1							
							2							
							3							
							4							

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:			
Щерба Б.И.					14.02.18		09.30			
№ ТП		3389		Титова, 27		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»	
Т-1	1250			«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	239	239	239	417
	№ пан	№ руб	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			128,5	162	113,9	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
Нагрузка Т-1. А	12	1		ж/д	Титова щ-1	31/1	22,7	32,7	17,5	
		2		ж/д	Тихвинская	11/1	1,8	1,6	2,2	
		3		ПАО «Мегафон»	Титова	25	7,5	3,9		
	1	1		офисы	Титова щ-2	27	6,7	24,9	4,5	
		2		ж/д	Титова щ-2	31/1	6,8	7,1	6,2	
	2	1		ж/д	Титова щ-1	29/1	32,9	7,5	10	
		2		ж/д	Титова АВР	27	5,4	12,5	11,3	
		3		ж/д	Титова щ-2	29/1	0	0	0	
		4		ж/д	Титова щ-1	27	9	25	16,7	
	3	1		офисы	Титова	27	13,9	6,5	4	
		2		ж/д	Титова	29	6,2	2,4	15,3	
		3		офисы	Титова	29	0	0	0	
		4		парковка	Титова	27/1	0	0	0	
	4	1		офисы	Титова	31	5,3	5,1	4,8	
		2		ж/д	Титова щ-1	31	4,5	19,2	13,9	
		3		офисы	Титова	27	5,8	13,6	7,5	
4			парковка	Титова	27/1	0	0	0		
Т-2	1250			«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	237	237	237	410
	№ пан	№ руб	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, %,А			215,6	216	187,5	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
Нагрузка Т-2. А	7	1		офисы	Титова	27	19,8	18,8	7,5	
		2		ж/д	Титова щ-1	27	26	17,5	17,5	
		3		горсвет	Титова	25	30	16,2	17,6	
		4		ж/д	Титова щ-2	27	0	0	0	
	8	1		офисы	Титова	27	16,5	20,4	14	
		2		ж/д	Титова	29	10,9	11	15	
		3		офисы	Титова	29	17,1	36,5	27,2	
		4		парковка	Титова	27,1	17,5	4	5,5	
	9	1		офисы	Титова	31	9,3	15,2	20	
		2								
3			кофейня	Титова	31	0,2	0,7	0,5		
4			ж/д	Титова щ-1	31	4,3	5,4	7,7		
10	1		ж/д	Титова щ-1	31/1	13,4	15	18,2		

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:			
Щерба Б.И.					14.02.18		19.10			
№ ТП		3389		Титова, 27		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»	
Т-1	1250			«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	239	239	239	417
	№ пан	№ руб	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			156	194	196	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
Нагрузка, Т-1, А	12	1		ж/д	Титова щ-1	31/1	34	37	39	
		2		ж/д	Тихвинская	11/1	0	0	0	
		3		ПАО «Мегафон»	Титова	25	7	4	-	
	1	1		офисы	Титова щ-2	27	5	10	8	
		2		ж/д	Титова щ-2	31/1	7	7	8	
	2	1		ж/д	Титова щ-1	29/1	33	9	24	
		2		ж/д	Титова АВР	27	5	6	5	
		3		ж/д	Титова щ-2	29/1	0	0	0	
		4		ж/д	Титова щ-1	27	13	54	35	
	3	1		офисы	Титова	27	14	4	3	
		2		ж/д	Титова	29	11	16	39	
		3		офисы	Титова	29	0	0	0	
		4		парковка	Титова	27/1	0	0	0	
	4	1		офисы	Титова	31	5	10	8	
		2		ж/д	Титова щ-1	31	16	20	19	
		3		офисы	Титова	27	6	17	8	
4			парковка	Титова	27/1	0	0	0		
Т-2	1250			«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	237	237	237	410
	№ пан	№ руб	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, %,А			282	239	265	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
Нагрузка, Т-2, А	7	1		офисы	Титова	27	9	4	8	
		2		ж/д	Титова щ-1	27	65	23	23	
		3		горсвет	Титова	25	30	17	15	
		4		ж/д	Титова щ-2	27	0	0	0	
	8	1		офисы	Титова	27	13	19	22	
		2		ж/д	Титова	29	22	13	25	
		3		офисы	Титова	29	16	18	27	
		4		парковка	Титова	27,1	19	4	6	
	9	1		офисы	Титова	31	7	12	16	
		2								
		3		кофейня	Титова	31	0	0	0	
		4		ж/д	Титова щ-1	31	16	11	8	
	10	1		ж/д	Титова щ-1	31/1	31	30	24	

