Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							18.02.20		09.30	
№ ТП				3389	Титова, 27		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250			«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			88,8	103,9	145,4	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	1250			«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			213,6	248,2	270,3	Ток в «0», (А)