Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							18.02.20		10.30	
№ ТП				3296	Восход, 14		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			175,7	162,2	192,4	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			199,9	249,3	192,8	Ток в «0», (А)