Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Щерба Б.И.							03.07.19		18.10	
№ ТП				3296	Восход,14		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	398
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			71,4	90	120	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	12	1		офисы	Восход ВРУ-1	20	0	0,8	1	
		2		офисы	Восход ВРУ-2-2	20	0,4	0,2	0,6	
		3		офисы	Восход ВРУ-3	20	2	2	39	
		4		офисы	Восход ВРУ-2-1	20	29	20	30	
	1	1		ОВД	Восход	14	0	0	0	
		2		ж/д	Восход	14	10	18	20	
		3								
		4		ж/д	Восход	18	0	0	0	
	3	1								
		2		Адм. здание	Восход	14/1	30	49	30	
		3		. Цветочный маг.	Восход	18	0	0	0	
		4		офисы	Восход	14/1	0	0	0	
Т-2	630		порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	399
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, %,А			133,5	171	116,7	Ток в «0», (А)
	7	1								
		2		ж/д	Восход	14	0	0	0	
		3		ОВД	Восход	14	10	9	6	
		4		Адм. здание	Восход	14/1	0	0	0	
	8	1		офисы	Восход ВРУ-1	20	0,5	3	20	
		2		офисы	Восход ВРУ-2-1	20	70	70	40	
		3		. Цветочный маг.	Восход	18	5,7	0,2	0	
		4		офисы	Восход	14/1	0	0	0	
	9	1		офисы	Восход ВРУ-3	20	0	0,9	1,4	
		2		офисы	Восход ВРУ-2-2	20	29	39	29	
		3		Горсвет			0,3	0,2	0,3	
		4		ж/д	Восход	18	18	49	20	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Щерба Б.И.							03.07.19		19.10	
№ ТП				3389	Титова, 27		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250			«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	239	239	239	417
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			127	161	160	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	12	1		ж/д	Титова щ-1	31/1	30	32	34	
		2		ж/д	Тихвинская	11/1	0	0	0	
		3		ПАО «Мегафон»	Титова	25	5	3	-	
	1	1		офисы	Титова щ-2	27	3	7	6	
		2		ж/д	Титова щ-2	31/1	4	4	5	
	2	1		ж/д	Титова щ-1	29/1	29	7	20	
		2		ж/д	Титова АВР	27	4	5	4	
		3		ж/д	Титова щ-2	29/1	0	0	0	
		4		ж/д	Титова щ-1	27	10	49	30	
	3	1		офисы	Титова	27	12	3	2	
		2		ж/д	Титова	29	9	12	30	
		3		офисы	Титова	29	0	0	0	
		4		парковка	Титова	27/1	0	0	0	
	4	1		офисы	Титова	31	3	8	6	
		2		ж/д	Титова щ-1	31	14	18	17	
		3		офисы	Титова	27	4	13	6	
		4		парковка	Титова	27/1	0	0	0	
Т-2	1250		порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	237	237	237	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, %,А			236	188	212	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	7	1		офисы	Титова	27	6	2	7	
		2		ж/д	Титова щ-1	27	60	20	20	
		3		горсвет	Титова	25	27	12	11	
		4		ж/д	Титова щ-2	27	0	0	0	
	8	1		офисы	Титова	27	10	15	18	
		2		ж/д	Титова	29	18	10	20	
		3		офисы	Титова	29	12	14	20	
		4		парковка	Титова	27,1	15	2	3	
	9	1		офисы	Титова	31	4	8	10	
		2								
		3		кофейня	Титова	31	0	0	0	
		4		ж/д	Титова щ-1	31	10	8	6	
	10	1		ж/д	Титова щ-1	31/1	29	27	20	

		2		ж/д	Титова щ-2	31/1	0	0	0	
	11	1		ж/д	Титова щ-2	29/1	3	4	4	
		2		офисы	Титова	31/1	0	0	0	
		3		ж/д	Титова щ-1	29/1	10	20	19	
		4		ж/д	Тихвинская	11/1	30	50	58	

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Щерба Б.И.							03.07.19		19.27	
№ ТП				3570А	Тихвинская,1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	406
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			69	69	72	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	5	1		офисы	Тихвинская	1	9	4	7	
		2		ж/д	Тихвинская щ-1	1	20	15	35	
		3								
		4		ж/д	Тихвинская щ-2	1	40	50	30	
		1								
		2								
		3								
		4								
		1								
		2								
		3								
		4								
Т-2	1250		порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	238	238	238	412
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, %,А			25	25	19	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	9	1								
		2		ж/д	Тихвинская щ-2	1	2	2	2	
		3		офисы	Тихвинская	1	0	0	0	
		4		ж/д	Тихвинская щ-1	1	23	23	17	
		1								
		2								
		3								
		4								
		1								
		2								
		3								
		4								
		1								
		2								
		3								
		4								

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.						ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Щерба Б.И.						03.07.19		19.40	
№ ТП				3571	Станиславского, 18/1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			55	64	35	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	10	1								
		2		ж/д	Станиславского щ-2	18/1	2	2	3	
		3								
		4								
	14	1								
		2								
		3								
		4		ж/д	Станиславского щ-1	18/1	53	62	32	
		1								
		2								
		3								
		4								
Т-2	1250		порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	230	230	230	400
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, %,А			0	0	0	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
	6	1								
		2		ж/д	Станиславского щ-1	18/1	0	0	0	
		3								
		4								
		1								
		2								
		3								
		4								
		1								
		2								
		3								
		4								
		1								
		2								
		3								
		4								