

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3571

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:				
Ковалев А.А.					09.07.20		19.25				
№ ТП		3571		Станиславского, 18/1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»		
Т-1	1250	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
					«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			83,1	30,8	27,4	Ток в «0», (А)
		объект		улица	дом						
Нагрузка Т-1, А	1	1	1	1							
Т-2	1250	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
					«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			0,2	0,2	0,5	Ток в «0», (А)
Нагрузка Т-2, А	1	1	1	1							

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3570а

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.				ДАТА:		ВРЕМЯ:					
Ковалев А.А.				07.07.20		10.00					
№ ТП		3570а		Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»		
Т-1	1250	№ руб	№ руб порядок	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%П/ав	235	235	235	410	
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			27	62,6	38,8	Ток в «0», (А)	
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок	объект	улица	дом					
				1	1						
				2	2						
				3	3						
				4	4						
Т-2	1250	№ руб	№ руб порядок	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%П/ав	235	235	235	410	
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			96,2	72,7	91,5	Ток в «0», (А)	
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок								

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3570а

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.				ДАТА:		ВРЕМЯ:					
Ковалев А.А.				07.07.20		19.00					
№ ТП		3570а		Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»		
Т-1	1250	№ руб	№ руб порядок	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410	
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			36,5	57,4	45,4	Ток в «0», (А)	
Нагрузка Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок	объект	улица	дом					
				1	1						
				2	2						
				3	3						
				4	4						
Т-2	1250	№ руб	№ руб порядок	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410	
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			114	126	76,8	Ток в «0», (А)	
Нагрузка Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок								

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-321ба

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:				
Ковалев А.А.					10.07.20		19.30				
№ ТП		321ба		Бердск Боровая, 4/4		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»		
Т-1	1000	№ руб	№ руб порядок	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	237	238	235	410	
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			191,8	189,6	182,8	Ток в «0», (А)	
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок	объект	улица	дом					
				1	1						
				2	2						
				3	3						
				4	4						
Т-2	1000	№ руб	№ руб порядок	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	231	229	231	400	
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			147,2	167,8	153,7	Ток в «0», (А)	
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок								