РТ.МТ.1250.00.00.000 ГЧ





А(1:10)
Ввод ВН



В

Б(1:10)
Ввод НН



В(1:10)



Ж(1:2,5)
Заземление трансформатора



Е(1:5)
Серьга



Таблица 1

Наименование	Масса, кг
Бак с арматурой	765
Часть активная	1451
Полная масла трансформатора	555
Транспортная трансформатора	2799
Полная трансформатора	2775



Д(1:5)
Опорный швеллер



Г(1:5)
Каток



1 *Размеры для справок.
2 Запрещается производить рывки при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах.
3 Подъем части активной осуществлять только за серьги, расположенные на крышке трансформатора.
4 Подъем трансформатора осуществлять только за серьги, расположенные на крышке трансформатора.
5 Обеспечить сохранность лакокрасочных покрытий при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах.
6 Передвижение по рельсам производить без рывков со скоростью не более 0,05 м/с.
7 При комплектации термометром и мановакуумметром.

					РТ.МТ.1250.00.00.000 ГЧ	
7	Зам.	0441-2057				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Трансформатор Габаритный чертеж	Лит. А; Масса См. таблицу; Масштаб 1:15
Разраб.		Порысев		27.08.2021		Лист; Листов 1
Пров.		Пятыгин				АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" Производство "Русский трансформатор"
Т.контр.		Шепелькаев				
М.эксп.		Убалова				
Н.контр.		Порысев				
Утв.		Пятыгин				

Копировал

Формат А2

Перв. примен. РТ.МТ.1250.00.00.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 24.80

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата