

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3570а

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:				
Ковалев А.А.					25.02.21		10.00				
№ ТП		3570а		Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»		
Т-1	1250			№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
					«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			184	115,5	157,3	Ток в «0», (А)
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	объект	улица	дом					
				1	1						
				2	2						
				3	3						
				4	4						
Т-2	1250			№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
					«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			74	91	98	Ток в «0», (А)
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк								

